

0/07. POM KOTŁOWNI - pom. tech  
POS. BETONOWA  
14,07m<sup>2</sup>

projektowany nawiew "zetka"  
do wym. 25x25 cm

przewód tłoczny kan.  
prowadzić pod stropem  
włączyć do istniejącego pionu kan.

0/08. POM. GOSP.  
POS. BETONOWA  
11,18m<sup>2</sup>

ścianka działowa murowana z cegły  
pełnej gr.12cm - do wykonania  
min.EI60

0/10. SKŁAD WĘGLA  
POS. BETONOWA  
11,42m<sup>2</sup>

0/06. POM. GOSP.  
POS. BETONOWA  
23,25m<sup>2</sup>

0/09. SKŁAD DREWNA  
POS. BETONOWA  
35,55m<sup>2</sup>

0/04. POM. GOSP.  
POS. BETONOWA  
23,25m<sup>2</sup>

do zasilania instalacji c.o. w zakrystii

porowadzić do istniejących przewodów c.o.  
zasilających i powrotnych  
obiegów aparatów grzewczo wentylacyjnych w  
kościele

doprowadzić przewód wody zimnej

drzwi do kotłowni pożarowe min. EI30,  
otwierane na zewnątrz pod naciskiem  
wyposażone w dźwignię antypaniczną i zamek  
antypaniczny

0/05. KOTŁOWNIA 031